הערות:

- צנרת תת קרקעית תחובר בריתוך בלבד.
- בין מד המים למגוף המורד יותקן שסתום אל-חוזר עם קפה.

| פרט מקור | תיאור הפרט |
|---|---|
| W-01 | חיבור בית בודד עד קוטר (צ"ב)"2 |
| W-02 | חיבור בית כפול (צ"ב)"2 |
| W-03 | חיבור בית רב-שכונתי (צ"ב)"2 |
| W-04 | חיבור בית כפול (מנכנסים) (צ"ב)"2 |
| W-05 | חיבור שני מגרשים ("צ"ב)"2 |
| W-06 | חיבור בית בודד "6",4",3 |
| W-07 | חיבור כפול (מכנסים) "6",4" |
| W-08 | חיבור צנרת פלדה לפוליאתילן |
| W-09 | מכסה אובלי כחא מגוף |
| W-10 | חיבור בית משולב עם הידרנט קנ"מ 1:20 |
| W-11 | חיבור שסתום אויר ("4,"3,"2) |
| W-12 | חיבור משותף למערכת |
| W-13 | הכנה לחיבור בית |
| W-14 | הכנה לחיבור מים למגרש קוטר " 2 |
| W-15 | חיבור הידרנט כפול ובודד |
| W-16 | חיבור שני מגרשים "6",4" |
| W-17 | מערכת מגוף בעמדה עילית |
| W-18 | תא מגופים |
| W-18 A | תא מגופים כולל מגופים |
| W-19 | יחסי גומלין בין צינור אספקת מים לצינור ביוב |
| W-20 | סוף קו - הכנה לחיבור עתידי ב" - "6 |
| W-21 | הידרנט |
| W-22 | חתך תעלה אופייני להנחת צנרת |
| W-23 | מגוף סריג בהסתעפות מקו פלדה |
| W-23 A | מגוף סריג בהסתעפות מקו פלדה בתוך תא |
| W-24 | חיבור צינור חדש למגוף קיים |
| W-25 | חיבור צינור פלדה לצינור פוליאתילן |
| W-25A | חיבור בין צנרת פלדה לפוליאתילן |
| W-27 | יחסי גומלין בין קו מים לקו מי ביוב |

| | |
|---|---|
| מזמין | רמבא בר-מאי |
| מרכיבים | רמבא ברזאי 200 יחיד |
| תכנית | גילוי פרטים -מים |

| גיליון מס' | שרטוט | קנ"מ | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1 מתוך 1 | אדום עמאבה | 1:500 | 05./2020 |
| תכנון | אישור | המבנים אחראי לבדיקת המידות | |
| אדום עמאבה | עובד אברהם | והתאמתן במבנים. | |
| שם קובץ | תיק מס' | על כל טעות או אי התאמה עדיין | |
| Borvoy_M_MB | 1 | להודיע למתכנן. | |

עדכונים ושינויים

| מספר | מהות השינוי | תאריך |
|---|---|---|
| 1 | עודכנו לפי הנחיות משרד הבריאות | 08.03.2020 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| לידיעה | לעיון | לאישור | למסירה | לביצוע |


ענבל הנדסה בע"מ
הנדסת מים, ייעוץ ותכנון
מסד. ד.נ. גביר תחתון
טל' 050-7705325 04-6778733



W-01 חיבור בית בודד עד קוטר (צ"ב)"2
מד מים מסומן עיגון 1:10


W-02 חיבור בית כפול(צ"ב)"2
מד מים מסומן עיגון 1:10


W-03 חיבור בית רב-שכונתי(צ"ב)"2
מד מים מסומן עיגון 1:10


W-04 חיבור בית כפול (מנכנסים)(צ"ב)"2
מד מים מסומן עיגון 1:10


W-05 חיבור שני מגרשים (צ"ב)"2
עיגון 1:10


W-15 חיבור הידרנט כפול ובודד
עיגון 1:10


W-14 הכנה לחיבור מים למגרש קוטר " 2

W-13 הכנה לחיבור בית
עיגון 1:10


W-11 חיבור שסתום אויר (צ"2,"3,"4)
עיגון 1:10


W-08 חיבור צנרת חדשה לצנרת פלדה קיימת



W- 20 סוף קו - הכנה לחיבור עתידי ב" - "6


W-17 מערכת מגוף בעמדה עילית


W-21 הידרנט על צינור פוליאתילן


W-23 מגוף סריג בהסתעפות מקו פלדה






W- 22 חתך תעלה אופייני להנחת צנרת