


מיקום לפי הוראות המפקח במקום
מומלץ כל 4 מטר



שיפוע חפירה בגב הקיר לפי
הוראות בסעיף 3.6 בדו"ח הביסוס
של ישראל קלר - יעוץ לביסוס
ושרותים הנדסיים בע"מ
1917049 - מתאריך 05.05.2019

המילוי צריך להיות מהודק לכל נפחו.
מילוי והידוק בשכבות של עד 20 ס"מ,
נטו, לאחר ההידוק, או פחות מכך,
עקב מגבלות ויברציה, ועל פי יכולת הכלי המהדק.
גודל אבן מקס': 3"

הצפיפויות הנדרשות : לפי המפרט הכללי במגרשים,
ועל פי הערכים בסוגרים בטבלע נראה סעיף 3.6 בדו"ח
יועץ הקרקע).

השתיית תהודק, על פי סוגה, לפי דרישות המפרט הכללי

"עמודת חצץ מנקזת"

חצץ 5-2 ס"מ עם עד 5% דקים,
ומשקל של 2.4 טון למ"ק לפחות.
מופרד ע"י יריעת גיאוטכנית בלתי ארוגה,
במשקל 250 גר/מ"ר לפחות.

צינור שרשרי "6 φ
עטוף בד גאוטכני
מסננת חצץ מדורג

כיוון הניקוז לפי
הוראות המפקח במקום

גמר ראש קיר אבן

גודל אבן עליונה
25x25 ס"מ מינ'

גודל אבן בקיר
20x20 ס"מ מינ'

ראה פרט אדריכלי
"פוגות" בטון
שקועות - צמונט לבן

נקד P.V.C. φ4"
כל 3 מ' מ'
מסננת חצץ מדורג
עטוף בד גאוטכני

חגורת בטון

20 ~

φ8 @20
L=-

4φ10
חפיות 50 ס"מ

לפחות 20

לפחות 50

מכת' 2

לפחות 50

בטון 1-30

1:10

ארוגה,

* 40 ס"מ לפחות

* תחתית הקיר החציבה ללא

B

a

פני פיתוח סופי
מתוכנן
(פני מילוי
קרקע גננית)

פני תחתית
עבודות עפר

פני סלע גירי/קירטוני
טבעי קשה

* 40 ס"מ לפחות בתוך סלע אחיד
תחתית הקיר תוצק כנגד דופן
החציבה ללא טפסות.

- דרוש בטון ב-30, דרגת חשיפה 1.
- סוג האבן תאושר בכתב ע"י המכתכנים.
- בניית חזית הקיר יבוצע במקביל ליציקת הבטון.
- מילוי חודר יהיה מחומר גרנולרי, ללא חרסית וטעון אישור בכתב מהמפקח.
- כל המוטות בקוטר $\phi 10$ עם חפיות 50 ס"מ.
- יש לקרוא גל' זה יחד עם תכנית פיתוח אדרכי"י.
- נקז $4" \phi \times 1$ לכל 3 מ"ר לפחות.

α	B	H
0.10	0.70	1.00
0.15	0.80	1.50
0.15	1.10	2.00
0.20	1.35	2.50
0.20	1.65	3.00
0.25	1.90	3.50
0.30	2.20	4.00
0.40	2.40	4.50
0.40	2.70	5.00
0.40	3.00	5.50
0.40	3.30	6.00
0.45	3.60	6.50
0.45	4.00	7.00

pituch01

גליון מס: 1	תיק מס: -	מקום: קיבוץ ברקאי	תכנית: קיר אבן	תאריך: 09/2019	קנה מידה: -	בקר: -	שרטט: ד.ש.	תכנון: ג.ל.	תאריך 19/09/19	ג'ורג' לנדסמן Civil Engineer B.Sc. - מהנדס בנין קיבוץ ברקאי ד.נ.מנשה 37860 טל: 04-6387121	
									הפצות - שינויים לאישור האדריכל - יועץ הקרקע		
									עדכון 20/04/20		
									לביצוע 30/12/20		
									כל מנות או אי-המאמה יש להודיע מיד למחברו		