הערות

1. קוטרי הציורות, כיווני כניסתם, עומקי השוחות והמידות המצוינות באותיות יהיו כמסומן בתכניות או כפי שיורה המהנדס באתר.

2. אם לא צויין אחרת בחתכים לאורך, יהיו השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השוחה זהים לשיפועיהם של ציורות הכניסה והיציאה אך לא פחות מ- 1%

3. קוטר השוחות D – יהיו כדלקמן:

   א. עבור H עד 0.80 מ' ⌀D= 0.60
   ב. עבור H מ- 0.81 מ' ועד 1.25 מ' ⌀D = 0.80
   ג. עבור H מ- 1.26 מ' ועד 2.75 מ' ⌀D= 1.00
   ד. עבור H מ- 2.76 מ' ועד 5.00 מ' ⌀D= 1.25
   ה. עבור H מ- 5.01 מ' ועד 7.00 מ' ⌀D= 1.50
   ו . עבור H מ- 7.01 מ' ועד 9.00 מ' ⌀D= 1.83
   ז. שוחות מעל 9.00 מ' - ⌀D= 2.14

   ח. קוטר התא יקבע כפונקציה של קוטרי הציורות ומספר הציורות הנכנסים ויוצאים מהתא. במקרה של מספר ציורות גדול וקוטר ציורות גדולים, קוטר התא יקבע על ידי המהנדס.

4. המכסים לתאי ביקורת יהיו בקוטר 0.60 מ'.


5. בשטחים פתוחים יהיו פני המכסה אופקיים, בכבישים ובמדרכות יבוטנו המכסים בשיפוע הדרוש כך שפניהם יתאימו בדיוק לפני הכביש או המדרכה. לאחר גמר השוחה ימרחו את חלקי היציקה בתושבות ומסגרות המכסים בגריז.

6. בכל השוחות יותקנו שלבי ירידה רחבים חרושתיים בשוחות בהן העומק יהיה מעל 4.25 מ' יותקן במקום שלבים סולם עשוי פיברגלס עם כלוב בטחון.

7. אטם איטופלסט או ש"ע יבוצע בין כל החוליות הטרומיות ובין החוליה העליונה לתקרה. יש לנקות היטב את שטחי המגע בין החוליות לפני ישום האיטופלסט


8. בתאים בכביש מעל גובה 2.00 מ' ניתן לבצע חוליה עליונה קונית , אם לא צויין אחרת במפרט הטכני .

9. מפל חיצוני ניתן לבצע ע"י מפל חיצוני תוצרת וולפמן דגם DROP.
   הכל עפ"י הנחיות היצרן




חתך א'-א'

הידוק שתית לפחות בששה מעברי
מכבש מרטט (צפרדע)
ומילוי מצע סוג א' בשתי שכבות
בעובי כולל של 25 ס"מ ובחריגה של 30 ס"מ
מהמשטח החיצוני של קירות השוחה
ההידוק ל-96% ממודי א.א.ש.ה.ו ברטיבות אופטימלית



חתך ב'-ב'



מבט על

לעיון ○ למכרז ○ לבצוע ✓

מס'	תאריך	מהות השנוי	REVISIONS
5	–	–	
4	–	–	
3	–	–	
2	–	–	
1	–	–	

צפריר וינשטין פ.מ. 2016 בע"מ
מוטה גור 5, ת"ד 3025 פ"ת 4952801
טל: 03-6241215 פקס: 03-6241216
zw@zwwv.com

LOCATION/CLIENT המקום/המזמין: סטנדרט –	DRAWN לנה שרטט
PROJECT עבודה: – –	DESIGNED טרייבר תכנן
SUBJECT נושא: שוחת ביוב –	AUTHORIZED אישר
SCALE קנ"מ	DWG. No. מס' שרטוט ST012W63